

周辺水路 pH状況報告 (1)

測定日	2022年8月19日
測定時刻	13:30 ~ 14:40
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
①	7.80	
②	2.57	揚水ポンプにて、 社内中和設備へ戻し中和
③	2.54	
④	6.00	
⑤	5.96	
⑥	7.70	
⑦	6.60	
⑧	8.42	
⑨	6.99	
⑩	7.30	
⑪	8.51	



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel : 053-522-1911 業務課まで)