

## 周辺水路 pH状況報告 (5)

測定日	2022年8月23日
測定時刻	8:50 ~ 9:38
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
⑩	7.73	・ 上流水 pH基準値として計測
①	8.60	
②	8.01	・ 区間内最小値 3.87
③	7.14	・ 揚水ポンプにて社内中和設備に戻し中和
④	6.88	・ ④より下流のpH値安定を確認できたため 本日測定後④,⑦横の土嚢を片側に寄せ水路開放 (8/22 環境保全課との協議結果による)
⑤	7.18	
⑥	7.66	
⑦	7.27	
⑧	7.74	
⑨	7.58	・ 明日以降は④の測定をもって下流への影響を監視する
⑩	7.78	
⑪	8.31	



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel: 053-522-1911 業務課まで)